



# Městský úřad Bučovice

Odbor životního prostředí  
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel: 517 324 451  
Fax: 517 324 431  
e-mail: bartakova@bucovice.cz

IČO: 00291676  
ID DS: td3be8p

SPISOVÁ ZNAČKA  
ŽP/VOD/54/2010

ČÍSLO JEDNACÍ  
ŽP/VOD/1123.2/10/OB

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing.Bartáková/451

BUČOVICE  
7.1.2011

## V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

### Vyrozumění o pokračování vodoprávního řízení

Městskému úřadu Bučovicích, odboru životního prostředí byla dne 20.10.2010 podána žádost **Obce Křižanovice , Křižanovice 85, 685 01 Bučovice, IČ 00542431, zastoupena společností KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481** o vydání vodoprávního povolení na stavbu vodního díla:

### **„Křižanovice – obytný soubor „Za kostelem“**

pro stavební objekty:

**SO 401.1 Vodovod**

**SO 402.1 Kanalizace dešťová**

**SO 403.1 Kanalizace splašková**

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Jelikož žádost trpěla nedostatky vyzval Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí výzvou žadatele, aby doplnil podklady žádosti a současně usnesením pod č.j.ŽP/VOD/1123.1/10/OB ze dne 2.11.2010 vodoprávní řízení přerušil do doby doplnění podkladů. Termín pro doplnění podkladů byl stanoven ve výzvě do 31.12.2010. Během této lhůty žadatel odstranil nedostatky v žádosti a doplnil všechny podklady stanovené ve výzvě vodoprávního úřadu, proto je pokračováno v řízení v souladu s ustanovením § 65 odst.2 správního řádu.

Projektová dokumentace, (zpracována: část Vodovod- společností INEXprojekt s. r.o., Riegrovo nám.138, 767 01 Kroměříž, číslo zakázky 2010-020-02, z data 04/2010, zodpovědný projektant Ing.Václav Rozehnal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1300889; část Kanalizace dešťová a splašková – Ing. Jan Vrba, Veveří 13, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004824, číslo zakázky 00153-11, z data 08/2010), řeší výstavbu vodovodu a výstavbu stok dešťové a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v dané lokalitě s budoucí zástavbou řadových rodinných domů.

Stavba se nachází na pozemcích p.č. KN 59/1, 59/2, 806, 807/1, 807/2, 809/4, 810/4, 814/4, 814/6, 814/437, 814/439, 826/4, 826/5, 826/6, 826/8 v k.ú. Křižanovice u Bučovic, obec Křižanovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský, HGR – 323 Středomoravské Karpaty, č.h.p. 4-15-03-056.

#### Popis stavby:

**SO 401.1 Vodovod** – projektová dokumentace řeší vybudování gravitačního rozvodu pitné a požární vody. Jedná se o prodloužení stávajícího vodovodního řadu, trasa je vedena od kostela a ukončena bude v lokalitě U kapličky, navrhovaný vodovod bude zaokruhován. Celková délka prodloužení navrhovaného vodovodu bude 412 m, je navržen z trub LPE 110 SDR 11 délky 107 m a LPE 90 SDR 11 délky 305 m, v zemní rýze dle výkresové dokumentace, s min.krytím 1,5 m ve vozovce a 1,0 m v chodníku nebo volném terénu. Celkově se na trase vodovodu navrhuje dvě sekční šoupata DN 100. Požární voda bude v zájmové lokalitě zajištěna z nově navrhovaných hydrantů H1, H2 a H3. Hydrant H2 bude sloužit i jako kalník a hydrant H3 jako vzdušník. Místo napojení na stávající vodovod IPE DN 110 se provede pomocí T-kusu 100/100 MMA, za který bude osazeno šoupátko DN 100 s teleskopickou soupravou.

**SO 402.1 Kanalizace dešťová** - projektová dokumentace řeší odvedení dešťových vod z veřejných ploch a komunikací v dané lokalitě, které budou odvedeny systémem dešťové kanalizace do čerpací stanice dešťových vod, dále výtlakem do nejvyššího místa v lokalitě a odtud gravitačně až k místu napojení na stávající kanalizační systém v obci. Dešťová kanalizace bude provedena z trub z kanalizačního PVC DN 300 mm, o celkové délce 337 m. Jsou navrženy tři stoky dešťové kanalizace „D1“, „D2“ a „D3“ a výtlak „VD1“ DN 150 mm, délky 108 m. Uliční vpusti budou typové z betonových prefabrikátů s litinovou mříží. Revizní šachty na síti budou rovněž z betonových prefabrikátů, poklopy budou kruhové, litinové. Čerpací stanice dešťových vod bude situována na severovýchodním okraji staveniště a bude sestávat z ČS AS PUMP 5x2x3, čerpadla KSB AMarex KRT F 80-250/074 – UG-S 250, technologického vstrojení pro dvě čerpadla DN 150 – PLAST + LITINA, el. rozvaděče v plastovém pilíři typ SED 54 USzP, nerezového uzamykatelného poklopu, mobilního zdvihacího zařízení ROJ 150 a vstupního nerezového žebříku.

**SO 403.1 Kanalizace splašková** – projektová dokumentace řeší odvedení splaškových vod z 15 RD obytného souboru, které budou do budoucna odvedeny do nově vybudované oddílné kanalizace v obci svedené na ČOV. Do doby výstavby nové kanalizace bude mít každý RD vlastní jímku na vyvážení. Splašková kanalizace bude provedena z trub kanalizačního PVC DN 250 mm, o celkové délce 298 m. Jsou navrženy tři splaškové stoky „S1“, „S2“ a „S3“ a výtlak „VS1“ DN 65 mm, délky 108 m. Revizní šachty na stokové síti budou z betonových prefabrikátů, poklopy budou litinové, kruhové. Čerpací stanice bude typová ČS – AS PUMP 1280/3500, čerpací jednotkou bude dvojice čerpadel SIGMA 50 GFZU, čerpané množství Q=3,0 l/s, H=15 m a dále bude sestávat z technologického vstrojení pro dvě čerpadla a el.rozvaděče.

***Přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.***

Městský úřad Bučovice, odboru životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. a) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **oznamuje** v souladu s ustanovením § 65 odst.2 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona **pokračování vodoprávního řízení** ve výše uvedené věci.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst.2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci vodoprávního řízení mohou své námitky uplatnit podáním u odboru životního prostředí, Městského úřadu Bučovice, učiněným nejpozději do **10 dnů od doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Podle ustanovení § 114 odst.1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K připomínkám a námitkám, které mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě v Bučovicích, 3. patro - podkroví, dveře č. 300, v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 h).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk  
úředního  
razítka

Ing. Miloslav Babyrád  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Bučovice

*Toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení bude všem účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce MÚ Bučovice a Obecního úřadu Křižanovice. Poslední den 15-ti denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení. Oznámení bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.*

Vyvěšeno dne : .....

Sejmuto dne : .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Správní poplatek ve výši 3.000,-Kč podle položky č.17 odst.1 písm.i) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je nutné uhradit před vydáním stavebního povolení na pokladně MÚ Bučovice.

## **Rozdělovník**

### Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.1 správního řádu (do vlastních rukou):

- Obec Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Bučovice , zastoupena společností KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

### Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst.2 správního řádu (do vlastních rukou):

- Obec Rašovice, Rašovice 91, 685 01 Bučovice
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
- E.ON Energie, a.s., regionální správa sítě VN a NN, Lidická 36, 659 49 Brno
- QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov
- ZVHS, OpMaD, Palánek 1, 682 01 Vyškov
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., P.O.BOX 134, 130 35 Praha

Účastníci řízení, kterým bude oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručeno veřejnou vyhláškou:

- Římskokatolická farnost Křižanovice u Bučovic, Křižanovice 37, 685 01 Bučovice
- Zbyněk Loucký, Křižanovice 269, 685 01 Bučovice
- Markéta Loucká, Křižanovice 269, 685 01 Bučovice
- Petr Venera, Křižanovice 7, 685 01 Bučovice
- Jan Šolc, Křižanovice 13, 685 01 Bučovice
- Jindřiška Kučerová, Křižanovice 42, 685 01 Bučovice
- Marie Cenková, Křižanovice 261, 685 01 Bučovice
- Josef Pavlík, Křižanovice 23, 685 01 Bučovice

### Dotčené orgány:

- HZS Jmk, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov
- KHS Jmk, pracoviště Vyškov, Masaryk. nám. 16, 682 01 Vyškov
- MÚ Bučovice – stavební úřad – zde
- MÚ Bučovice – OŽP – zde